

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҮРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

140000, Павлодар қаласы, Сатпаев көшесі, 25/1
тел./факс: 8 (7182) 20-80-42
e-mail: pavlodargos@mail.ru

140000, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 25/1
тел./факс: 8 (7182) 20-80-42
e-mail: pavlodargos@mail.ru

№ 16-01-05/0642
16.07.2013

«KAZNANO» ЖШС
директоры
Б.К.Жүнісовке

«Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалымен өткен 2012-2013 жылдың жылу беру маусымында Ак.Сатпаев көшесі 25/1 бойынша әкімшілік ғимаратының жылыту торабының құбырының үстінен едәуір жылу шығаратыны анықталды, мәселенің шешімі ретінде «KazBuildTrade» ЖШС мамандарымен сұйық керамикалық «Қамқор Классик» жылылықты оқшаулайтын материалды қалыңдығы 1(бір) мм жағу ұсынылды. Кепкеннен кейін жылу шығарудың азайғаны анықталды, сәйкесінше бөлмелердегі жылу торабының да температурасы түзелді.

Өндірілген (Жылу ағынының тығыздығын өлшеуіш) ЖАӨ -2 құралымен өлшеу нәтижесінде жылу жоғалтудың келесі көрсеткіштері анықталды: жабылған жерде 332 Вт/м², жабылмаған жерде 1330Вт/м².

Сұйық керамикалық «Қамқор Классик» жылылықты оқшаулайтын материал өзін қазіргі заманғы, тиімді жылылықты оқшаулайтын материал ретінде көрсетті.

Директор

Р.Баширов

Талипов, 208043

000345

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсарптама» РМҚ) Павлодар облысы бойынша филиалы
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Павлодарской области
Реквизиты: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, 25/1
БИН: 120741012830, РИН: 451500278839

«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсарптама» РМҚ) Павлодар облысы бойынша филиалы
Шығыс № 16-01-05/0642
16.07.2013 ж.

Директору
ТОО "KAZNANO"
Б.К.Жунусову

Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области за прошедший отопительный период 2012-2013 года были выявлены значительные теплоизбытки от поверхности труб теплового узла административного здания по ул.Ак.Сатпаева 25/1, в качестве решения проблемы, специалистами ТОО «KazBuildTrade» было предложено нанесение жидкого керамического теплоизоляционного материала «Камкор Классик», толщиной 1 (один) мм. После высыхания было выявлено уменьшение тепловыделений и соответственно температуры помещения теплового узла.

В результате замеров произведенных прибором ИПП-2 (Измеритель плотности теплового потока), были выявлены следующие показатели теплопотерь на покрытом 332 Вт/м², непокрытом 1330 Вт/м².

Жидкий керамический теплоизоляционный материал «Камкор Классик» показал себя, как современный, эффективный теплоизоляционный материал.

Директор



Р. Баширов